

Normen-Antenne Water en Daken: Reglementen voor toevoer en verdeling

	ONDERWERP	WETGEVING	BIJKOMENDE INFO
Europa	Hygiënische kwaliteit drinkwater	Europese Kaderrichtlijn Drinkwater 2020/2184 (herziening van de Richtlijn 98/83/EG)	De richtlijn is van kracht sinds 12 januari 2021 en legt maximale waarden vast voor een aantal parameters. De EU-lidstaten hebben 2 jaar de tijd om de richtlijn in hun nationale wetgeving op te nemen.
	Bescherming van werknemers tegen risico's	Europese richtlijn 2000/54/EG (+ wijzigingen)	Wettelijk kader voor de preventie tegen risicovolle blootstellingen aan micro-organismen, celstructuren en menselijke endoparasieten die schade aan de menselijke gezondheid kunnen veroorzaken.
België	Bescherming van werknemers tegen risico's	Koninklijk Besluit 28.04.2017	Omzetting van de Europese richtlijn (90/679/EEG die aan 2000/54/EC voorafging). Legionella pneumophila wordt gedefinieerd als een biologisch agens in de vorm van een bacterie die bij de mens ziekte kan veroorzaken. Verder geeft de Federale overheid via de Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor sanitaire installaties in zorginstellingen (zie HGR nr. 8580).
Vlaams Gewest	Hygiënische kwaliteit drinkwater	Decreet 30.11.2018 Besluit 15.06.2018 (Waterwetboek = bijlage bij het Besluit 15.06.2018) Besluit 13.12.2002 (+ wijzigingen)	Omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Drinkwater.
	Beveiliging tegen terugstroming	Besluit 10.01.2020 Besluit 24.05.2019 Besluit 08.04.2011	Het Besluit beschrijft de rechten en plichten van het drinkwaterbedrijf, de rioolbeheerder en de klant en de verplichte keuringen van de binneninstallaties (aangesloten, niet-aangesloten en voor tweedecircuitwater).
	Legionella	Besluit 09.02.2007 (veteranenbesluit)	Het Besluit maakt de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella -beheersing in sanitaire installaties van matig- en hoogrisico- instellingen verplicht.

	Milieuhygiëne	Besluit 01.06.1995 (+ wijzigingen) (VLAREM II)	VLAREM II, afdeling 5.32.8.4.1.5 (EMIS Navigator (vito.be)) geeft aanbevelingen voor het sanitair warm water voor de douches van open zwemgelegenheden en zones voor waterrecreatie.
Waals Gewest	Hygiënische kwaliteit drinkwater	Besluit 15.01.2004 Code de l'eau (Art. R.252-R.270)	Omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Drinkwater. Voorafgaande decreten en besluiten zijn hierin opgenomen.
	Beveiliging tegen terugstroming	Besluit 11.06.2020 Besluit 18.07.2019 Decreet 28.02.2019 (+ wijzigingen)	Het bezoek van een erkende keurder is verplicht bij alle aanvragen voor aansluiting op het drinkwaternet (CertIBEau).
	Legionella (openbare zwembaden)	Besluit 13.06.2013 (1) Besluit 13.06.2013 (2)	Aanbevelingen voor het sanitair warm water. Water in warmwaterbereidingen voor douches: $T \geq 65^{\circ}\text{C}$
Brussels Hoofd- stedelijk Gewest	Hygiënische kwaliteit drinkwater	Besluit 24.01.2002 (+ wijzigingen)	Omzetting van de Europese Kaderrichtlijn Drinkwater.
	Legionella (openbare zwembaden)	Besluit 10.10.2002	Aanbevelingen voor het sanitair warm water. Water in warmwaterbereidingen voor douches: $T \geq 60^{\circ}\text{C}$