

Houten trappen			
Beschrijving	Tolerantie	Bron	Meetmethode
Vershil in optrede tussen 2 treden	2 mm	TV 198	Meetmethode
Vershil in aantrede tussen 2 treden	2 mm	TV 198	Meetmethode

Geprefabriceerde betonnen trappen			
Beschrijving	Tolerantie	Bron	Meetmethode
Beoogde afmeting van de dwarsdoorsnede in de richting die wordt nagezien	$L \leq 150 \text{ mm: } -5 \text{ mm; } +10 \text{ mm}$ $150 \text{ mm} < L \leq 400 \text{ mm: lineaire interpolatie}$ $L > 400 \text{ mm: } \pm 15 \text{ mm}$	NBN EN 14843	Meetmethode
Maatverschillen tussen twee optreden	6 mm	NBN EN 14843	Meetmethode
Toegestane afwijking voor oppervlaktekenmerken	$\Delta d \leq (2 + L/500) \text{ mm}^{(1) (2)}$	NBN EN 14843	Meetmethode
Maximale afwijking op de lengte	$\Delta L = \pm (10 + L/1000) \leq \pm 40 \text{ mm}^{(3)}$	NBN EN 13369	Meetmethode

⁽¹⁾ L = lengte van de referentielineaal (zijnde 200 mm of 1000 mm)

⁽²⁾ $\Delta d = d_1 - d_2$

⁽²⁾ L = nominale lengte in millimeter

Glazen trappen - draagconstructie ⁽¹⁾			
Beschrijving	Tolerantie	Bron	Meetmethode
Vlakheidsafwijkingen van de draagconstructie over de lengte van de glastegel (ondergrond niet belast)	2 mm	TV 242	Meetmethode
Hoogteverschillen (ten gevolge van plaatselijke ruwheden, verbindingen tussen onderdelen van de draagconstructie...) van de onderdelen van de draagconstructie waarop tegels rusten	max. 1 mm	TV 242	Meetmethode
Vervorming draagconstructie ⁽²⁾	max. L/500 mm	TV 242	Meetmethode

⁽¹⁾ Voor de toelaatbare toleranties van de samenstellende componenten van een glastegel, verwijzen we naar de tabellen opgenomen op onze Normen-Antennes pagina "Afwerking - glaswerken".

⁽²⁾ L = lengte van de beschouwde zijde van de belaste glastegel.

Glazen trappen - plaatsing glastegels ⁽¹⁾			
Beschrijving	Tolerantie	Bron	Meetmethode
Niveauverschil tussen de bovenzijde van twee aangrenzende glastegels onderling of tussen een glastegel en zijn draagconstructie	± 1 mm ⁽²⁾	TV 242	Meetmethode
Doorbuiging traptreden	L/300 mm, met max. 10 mm	TV 242	Meetmethode

⁽¹⁾ Voor de toelaatbare toleranties van de samenstellende componenten van een glastegel, verwijzen we naar de tabellen opgenomen op onze Normen-Antennes pagina "Afwerking - glaswerken".

⁽²⁾ Deze tolerantie geldt wanneer de vloer niet belast is en rekening houdend met de fabricagetoleranties van de draagconstructie en de glastegel.