



Outil de calcul de la charge thermique des bâtiments

Version 4.1 - 2023

Méthode simplifiée - NBN EN 12831-1 ANB:2020

1

Les notes de cours ne font pas partie des publications officielles de Buildwise et ne peuvent donc être utilisées comme référence

La reproduction ou la traduction, même partielle, de ces notes n'est permise qu'avec l'autorisation de Buildwise



2

Norme européenne et annexe nationale

NBN EN 12831-1:2017

- Performance énergétique des bâtiments –
Méthode de calcul de la charge thermique nominale –
Partie 1 : Charge de chauffage des locaux

NBN EN 12831-1 ANB : 2020

- Performance énergétique des bâtiments –
Méthode de calcul de la charge thermique nominale –
Partie 1 : Charge de chauffage des locaux - Annexe nationale



3


Outil de calcul

Berekening van de ontwerpwarmtebelasting van gebouwen
NBN EN 12831-1 ANB:2020 - Bijlage NB

Ontwikkeld in het kader van het Belgische project "KMO - normenantenne"

Bezoek onze website : www.buildwise.be

Buildwise kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de ingevoerde gegevens, noch voor het verkeerde gebruik van de software of de verkeerde resultaten die eruit zouden voortkomen.


Buildwise

Calcul des déperditions calorifiques de base des bâtiments
NBN EN 12831-1 ANB:2020 - Annexe NB

Développé dans le cadre du projet belge "PME - antenne normes"

Visitez notre site web : www.buildwise.be

Buildwise ne peut être tenu responsable des données introduites, de la mauvaise utilisation du programme ou des erreurs qui en résulteraient.

Versie - Version 4.0 (2023)


Feuille de calcul au format Excel

- www.buildwise.be
 - Expertise & Soutien
 - Buildwise-Tools
 - Charge thermique des bâtiments



4

Outil de calcul



Navigation par onglets

- Accueil
- Informations générales
- Résultats du calcul
- Infos sur les espaces
- Infos sur les parois
- Préchauffage
- Infos sur la ventilation
- Pertes par transmission

5

Introduction des données

Uniquement dans les cellules orange

Ne rien indiquer dans les autres cellules

Les cellules de calcul ne sont pas modifiables

Références

Dossier	2023-CH-0214	Date	12/09/2023
Nom	Dupont - Dubois		
Adresse	Rue du Labrador, 10		
Commune	1000 Bruxelles		
Commentaire			

 Buildwise

6

Outil de calcul / Data

Calcul de la charge thermique nominale
NBN EN 12831-1 ANB 2020 - Annexe NB

Références	
Dossier	2023-CH-0214
Nom	Dupont - Dubois
Adresse	Rue du Labrador, 10
Commune	1000 Bruxelles
Commentaire	

Bâtiment	
Adresse	
Commune	
Entité de bâtiment	
Commentaire	

Installateur	
Nom	
Adresse	
Commune	
Commentaire	

Buildwise

Choix de la langue

- Français
- Allemand
- Néerlandais
- Anglais

Langue administrative

7

Outil de calcul / Data

Calcul de la charge thermique nominale
NBN EN 12831-1 ANB 2020 - Annexe NB

Références	
Dossier	2023-CH-0214
Nom	Dupont - Dubois
Adresse	Rue du Labrador, 10
Commune	1000 Bruxelles
Commentaire	

Bâtiment	
Adresse	Chaussée de Namur
Commune	5140 Sombrefe
Entité de bâtiment	Maison unifamiliale
Commentaire	

Installateur	
Nom	OH-KAY Plumbing & Heating
Adresse	
Commune	
Commentaire	

Buildwise

Données administratives du dossier

8

Outil de calcul / Heat load

Charge thermique nominale					
Espace	Perte thermique par transmission $\Phi_{T,j}$ W	Perte thermique par renouvellement d'air $\Phi_{V,j}$ W	Puissance supplémentaire de $\Phi_{Sb,j}$ W	Charge thermique nominale $\Phi_{N,j}$ W	$\Phi_{N,j}$ W/m ²
1 Keuken / Cuisine	818	48	43	909	63
2 Woonkamer / Séjour	1328	247	103	1678	49
3 Bureau	611	121	34	767	68
4 Hal / Hall	146	-146	0	0	
5 WC 1	17	-17	0	0	
6 Wasplaats / Buanderie	28	-28	0	0	
7 Slaapkamer 1 Chambre	319	117	153	589	39
8 Dressing	122	83	27	232	26
9 Slaapkamer 2 Chambre	301	110	144	554	38
10 Slaapkamer 3 Chambre	324	114	149	587	39
11 Overloop / Palier	6	-6	0	0	
12 Badkamer / Bains	774	161	193	1128	93
13 WC 2	-12	12	0	0	
14 Bergplaats / Débarras	-20	20	0	0	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Total	4762	837	846	6444	
	5598			0	

- Principaux résultats du calcul

Corps de chauffe (radiateurs, chauffage par le sol...)

Générateur (chaudière, pompe à chaleur...)

 Buildwise

9

Outil de calcul / Room

Données climatiques

- Indiquer la commune
 - Températures extérieures (automatique)
- Moteur de recherche disponible par code postal

Données relatives aux espaces			
Données climatiques			
Température extérieure de base	θ_e °C	-8	
Temp. min. moy. mois le plus froid	θ_{min} °C	-1	
Température moyenne annuelle	$\theta_{e,m}$ °C	10	

Commune
Sombrefte
5140

Rechercher une commune

Code postal

Commune

 Buildwise

10

Outil de calcul / Room

Espaces chauffés

Nom de l'espace	Température int. de base θ_{int} °C
1 Keuken / Cuisine	20
2 Woonkamer / Séjour	20
3 Bureau	20
4 Hal / Hall	16
5 WC 1	16
6 Wasplaats / Buanderie	16
7 Slaapkamer 1 Chambre	18
8 Dressing	18
9 Slaapkamer 2 Chambre	18
10 Slaapkamer 3 Chambre	18
11 Overloop / Palier	16
12 Badkamer / Bains	24
13 WC 2	16
14 Bergplaats / Débarras	16
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Nom de chaque
espace chauffé

- 20 espaces maximum

Température intérieure de base
choisie par le client
ou issue du tableau de la norme

- Ne pas oublier
les espaces chauffés indirectement
p.ex. wc ou débarras

Outil de calcul / Room

Espaces chauffés

Nom de l'espace	Température int. de base θ_{int} °C	Aire nette de plancher A_n m ²	Volume intérieur V_i m ³
1 Keuken / Cuisine	20	14.4	36.0
2 Woonkamer / Séjour	20	34.4	86.1
3 Bureau	20	11.3	28.3
4 Hal / Hall	16	10.1	25.2
5 WC 1	16	1.5	3.8
6 Wasplaats / Buanderie	16	12.7	31.8
7 Slaapkamer 1 Chambre	18	15.3	33.5
8 Dressing	18	8.9	18.8
9 Slaapkamer 2 Chambre	18	14.4	31.5
10 Slaapkamer 3 Chambre	18	14.9	32.7
11 Overloop / Palier	16	14.6	32.7
12 Badkamer / Bains	24	12.1	25.8
13 WC 2	16	1.3	3.1
14 Bergplaats / Débarras	16	2.0	4.8
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Nom de chaque espace chauffé

Température de base choisie

Aire nette de plancher


Volume intérieur

- (hauteur moyenne)

Outil de calcul Excel



$$\begin{array}{r} 574 \\ \times 42 \\ \hline 1148 \\ 2292 \\ \hline 24066 \end{array}$$



Données climatiques

Température extérieure de base	θ_e °C	-8
Temp. min. moy. mois le plus froid	θ_{min} °C	-1
Température moyenne annuelle	$\theta_{e,m}$ °C	10

Espaces chauffés

	Nom de l'espace	Température int. de base $\theta_{int,i}$ °C	Aire nette de plancher A_p m²	Volume intérieur V_i m³
1	Keuken / Cuisine	20	14.4	36.0
2	Woonkamer / Séjour	20	34.4	86.1
3	Bureau	20	11.3	28.3

Outil de calcul / Room

- Système d'émission de chaleur pour chaque espace chauffé

Espaces chauffés					Système d'émission de chaleur	
	Nom de l'espace	Température int. de base $\theta_{int,i}$ °C	Aire nette de plancher A_p m²	Volume intérieur V_i m³		
1	Keuken / Cuisine	20	14.4	36.0	RH	Radiateurs
2	Woonkamer / Séjour	20	34.4	86.1	RH	Radiateurs
3	Bureau	20	11.3	28.3	RH	Radiateurs
4	Hal / Hall	46	10.1	25.2	NS	Pas de chauffage
5	WC 1		1.5	3.8	NS	Pas de chauffage
6	Wasplaats / Buanderie	46	12.7	31.8	NS	Pas de chauffage
7	Slaapkamer 1 Chambre	18	15.3	33.5	RH	Radiateurs
8	Dressing	18	8.9	18.8	RH	Radiateurs
9	Slaapkamer 2 Chambre	18	14.4	31.5	RH	Radiateurs
10	Slaapkamer 3 Chambre	18	14.9	32.7	RH	Radiateurs
11	Overloop / Palier	46	14.6	32.7	NS	Pas de chauffage
12	Badkamer / Bains	24	12.1	25.8	FH	Chauffage par le sol
13	WC 2		1.3	3.1	NS	Pas de chauffage
14	Bergplaats / Débarras	46	2.0	4.8	NS	Pas de chauffage

RH	Radiateurs
FH	Chauffage par le sol
WH	Chauffage par les murs
AS	Air sans déstratification
AD	Air avec déstratification
CP	Panneaux radiants au plafond
LR	Radiants à infrarouge
RT	Tubes radiants
NS	Pas de chauffage

Outil de calcul / Room

• Signification des symboles utilisés


Espaces chauffés					Système d'émission de chaleur	
Nom de l'espace	Température int. de base $\theta_{int,i}$ °C	Aire nette de plancher A_p m ²	Volume intérieur V_i m ³			
1 Keuken / Cuisine	20	14.4	36.0	RH	Radiateurs	RH Radiateurs
2 Woonkamer / Séjour	20	34.4	86.1	RH	Radiateurs	FH Chauffage par le sol
3 Bureau	20	11.3	28.3	RH	Radiateurs	WH Chauffage par les murs
4 Hal / Hall	46	10.1	25.2	NS	Pas de chauffage	AS Air sans déstratification
5 WC 1		1.5	3.8	NS	Pas de chauffage	AD Air avec déstratification
6 Wasplaats / Buanderie	46	12.7	31.8	NS	Pas de chauffage	CP Panneaux radiants au plafond
7 Slaapkamer 1 Chambre	18	15.3	33.5	RH	Radiateurs	LR Radiants à infrarouge
8 Dressing	18	8.9	18.8	RH	Radiateurs	RT Tubes radiants
9 Slaapkamer 2 Chambre	18	14.4	31.5	RH	Radiateurs	NS Pas de chauffage
10 Slaapkamer 3 Chambre	18	14.9	32.7	RH	Radiateurs	
11 Overloop / Palier	46	14.6	32.7	NS	Pas de chauffage	
12 Badkamer / Bains	24	12.1	25.8	FH	Chauffage par le sol	
13 WC 2		1.3	3.1	NS	Pas de chauffage	
14 Bergplaats / Débarras	46	2.0	4.8	NS	Pas de chauffage	

Outil de calcul / Room

• Calcul de la température d'équilibre si pas de chauffage

Espaces chauffés					Système d'émission de chaleur		Température d'équilibre $\theta_{eq,i}$ °C
Nom de l'espace	Température int. de base $\theta_{int,i}$ °C	Aire nette de plancher A_p m ²	Volume intérieur V_i m ³				
1 Keuken / Cuisine	20	14.4	36.0	RH	Radiateurs	RH Radiateurs	
2 Woonkamer / Séjour	20	34.4	86.1	RH	Radiateurs	FH Chauffage par le sol	
3 Bureau	20	11.3	28.3	RH	Radiateurs	WH Chauffage par les murs	
4 Hal / Hall	46	10.1	25.2	NS	Pas de chauffage	AS Air sans déstratification	15
5 WC 1		1.5	3.8	NS	Pas de chauffage	AD Air avec déstratification	13
6 Wasplaats / Buanderie	46	12.7	31.8	NS	Pas de chauffage	CP Panneaux radiants au plafond	12
7 Slaapkamer 1 Chambre	18	15.3	33.5	RH	Radiateurs	LR Radiants à infrarouge	
8 Dressing	18	8.9	18.8	RH	Radiateurs	RT Tubes radiants	
9 Slaapkamer 2 Chambre	18	14.4	31.5	RH	Radiateurs	NS Pas de chauffage	
10 Slaapkamer 3 Chambre	18	14.9	32.7	RH	Radiateurs		
11 Overloop / Palier	46	14.6	32.7	NS	Pas de chauffage		17
12 Badkamer / Bains	24	12.1	25.8	FH	Chauffage par le sol		
13 WC 2		1.3	3.1	NS	Pas de chauffage		
14 Bergplaats / Débarras	46	2.0	4.8	NS	Pas de chauffage		

Outil de calcul / Room



• Calcul de la température d'équilibre si pas de chauffage

• Il faut activer l'option de calcul itératif

Calcul itératif bloqué?

- Remettre un système d'émission dans tous les espaces (NS → RH) et ensuite repasser à pas de chauffage (RH → NS)

Système de ventilation														
Air fourni (naturel)	$Q_{v,ATD}$	m³/h	41					56		52	54			
Air fourni (mécanique)	$Q_{v,sup}$	m³/h									54			
Température air fourni (méc.)	$\theta_{rec,f}$	°C	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
Air transféré	$Q_{v,transfer}$	m³/h	53	124	0	112	25	50	0	0	0	199	50	25
Température air transféré	θ_{at}	°C	20	16	0	20	16	16	0	0	0	18	16	16
Air extrait (mécanique)	$Q_{v,ext}$	m³/h	53				25	50				50	25	
Débit d'air par infiltration supp.	$Q_{v,inf-add}$	m³/h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perte thermique par renouvellement d'air														
Débit d'air total	$Q_{v,j}$	m³/h	58	136	45	116	26	54	61	9	56	113	204	54
Perte thermique	$\Phi_{v,j}$	W	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##	##
Température air fourni (méc.)														
Rendement de l'échangeur de chaleur	%		0											
Température air repris	°C		##									-8		
Température air fourni (méc.)	°C		##											

Outil de calcul / Room

• Espace Résidentiel (RE) ou Non Résidentiel (NR)

Espaces chauffés						
Nom de l'espace	Température int. de base $\theta_{int,i}$ °C	Aire nette de plancher A_p m ²	Volume intérieur V_i m ³	Type d'espace	Système d'émission de chaleur	
1 Keuken / Cuisine	20	14.4	36.0	RE	RH	Radiateurs
2 Woonkamer / Séjour	20	34.4	86.1	RE	RH	Radiateurs
3 Bureau	20	11.3	28.3	RE	RH	Radiateurs
4 Hal / Hall	46	10.1	25.2	RE	NS	Pas de chauffage
5 WC 1		1.5	3.8	RE	NS	Pas de chauffage
6 Wasplaats / Buanderie	46	12.7	31.8	RE	NS	Pas de chauffage
7 Slaapkamer 1 Chambre	18	15.3	33.5	RE	RH	Radiateurs
8 Dressing	18	8.9	18.8	RE	RH	Radiateurs
9 Slaapkamer 2 Chambre	18	14.4	31.5	RE	RH	Radiateurs
10 Slaapkamer 3 Chambre	18	14.9	32.7	RE	RH	Radiateurs
11 Overloop / Palier	46	14.6	32.7	RE	NS	Pas de chauffage
12 Badkamer / Bains	24	12.1	25.8	RE	FH	Chauffage par le sol
13 WC 2		1.3	3.1	RE	NS	Pas de chauffage
14 Bergplaats / Débarras	46	2.0	4.8	RE	NS	Pas de chauffage
15						
16						
17						
18						
19						
20						

RH	Radiateurs
FH	Chauffage par le sol
WH	Chauffage par les murs
AS	Air sans déstratification
AD	Air avec déstratification
CP	Panneaux radiants au plafond
LR	Radiants à infrarouge
RT	Tubes radiants
NS	Pas de chauffage

RE	Résidentiel
NR	Non résidentiel

 Buildwise

19

Outil de calcul / Room

• Temps de préchauffage pour chaque espace

Espaces chauffés						
Nom de l'espace	Température int. de base $\theta_{int,i}$ °C	Aire nette de plancher A_p m ²	Volume intérieur V_i m ³	Temps de préchauffage h	Type d'espace	Système d'émission de chaleur
1 Keuken / Cuisine	20	14.4	36.0	2	RE	RH Radiateurs
2 Woonkamer / Séjour	20	34.4	86.1	2	RE	RH Radiateurs
3 Bureau	20	11.3	28.3	2	RE	RH Radiateurs
4 Hal / Hall	46	10.1	25.2	-	RE	NS Pas de chauffage
5 WC 1		1.5	3.8	-	RE	NS Pas de chauffage
6 Wasplaats / Buanderie	46	12.7	31.8	-	RE	NS Pas de chauffage
7 Slaapkamer 1 Chambre	18	15.3	33.5	1	RE	RH Radiateurs
8 Dressing	18	8.9	18.8	2	RE	RH Radiateurs
9 Slaapkamer 2 Chambre	18	14.4	31.5	1	RE	RH Radiateurs
10 Slaapkamer 3 Chambre	18	14.9	32.7	1	RE	RH Radiateurs
11 Overloop / Palier	46	14.6	32.7	-	RE	NS Pas de chauffage
12 Badkamer / Bains	24	12.1	25.8	0.5	RE	FH Chauffage par le sol
13 WC 2		1.3	3.1	-	RE	NS Pas de chauffage
14 Bergplaats / Débarras	46	2.0	4.8	-	RE	NS Pas de chauffage
15						
16						
17						
18						
19						
20						

RH	Radiateurs
FH	Chauffage par le sol
WH	Chauffage par les murs
AS	Air sans déstratification
AD	Air avec déstratification
CP	Panneaux radiants au plafond
LR	Radiants à infrarouge
RT	Tubes radiants
NS	Pas de chauffage

RE	Résidentiel
NR	Non résidentiel

 Buildwise

20

Outil de calcul / Room

Extérieur				
	Nom de l'espace	θ_e °C		
1	Buiten / Extérieur	-8		
Sol				
		θ_g °C	$f_{q,so}$	$f_{q,w}$
1	Grond / Sol	10	1.45	1.15
Entités de bâtiment adjacentes				
	Nom de l'espace	$\theta_{a,i}$ °C		
1	Winkel 0 / Magasin 0	10		
2	Flat +2 / Appartement +2	10		
3				
4				
5				
Espaces non chauffés / Bâtiments voisins				
	Nom de l'espace	θ_{se} °C		
1	Kruipruimte / Vide ventilé	-1		
2	Zolder / Grenier	-1		
3				
4				
5				

Nom et température
des autres espaces
ou entités de bâtiment

Buildwise

21

Outil de calcul / Room

- Capacités de stockage thermique du bâtiment
- Période d'abaissement
 - « - » ou vide si pas d'abaissement

Surpuissance de relance				
Capacité thermique	Période d'abaissement			
H	h	Capacité moyenne/élevée		
Étanchéité à l'air				
Type de valeur	Débit de fuite	n50 mesuré	Volume	
n50M	q ₅₀ m³/h	1/h	m³	
	552	1.4	394	

L	Capacité basse
H	Capacité moyenne/élevée

q50M	Débit mesuré	m³/h
n50M	n50 mesuré	1/h
v50M	v50 mesuré	m³/h.m²
n50E	n50 estimé	1/h
v50E	v50 estimé	m³/h.m²
DV	Valeur par défaut	

Buildwise

22

Outil de calcul / Room

- Étanchéité à l'air du bâtiment
 - Les données à introduire sont indiquées en fonction du type de valeur

Surpuissance de relance

Capacité thermique h Période d'abaissement h

H 8 Capacité moyenne/élevée

Étanchéité à l'air

Type de valeur Débit de fuite q_{50} m^3/h n50 mesuré $1/h$ Volume m^3

n50M 552 1.4 394

q50M
n50M
v50M
n50E
v50E
DV

q50M
n50M
v50M
n50E
v50E
DV

Débit mesuré n50 mesuré m^3/h
n50 mesuré v50 mesuré $m^3/h.m^2$
n50 estimé v50 estimé $1/h$
Valeur par défaut v50 estimé $m^3/h.m^2$

Buildwise

23

Outil de calcul / Wall

Données relatives aux parois

Description	Coefficient de transmission U_k $W/m^2.K$	Ponts thermiques ΔU_{TB} $W/m^2.K$
1 Buitenmuur / Mur Ext.	0.39	0.05
2 Binnenmuur / Mur Int.	1.50	0.00
3 Binnenmuur / Mur Int. 10	1.87	0.00
4 Vloer / Plancher 0	0.53	
5 Plafond 0	1.74	
6 Vloer / Plancher 1	1.40	
7 Plafond 1	0.24	
8 Dak / Toiture	0.24	0.05
9 Venster / Fenêtre	1.49	0.05
10 Dakraam / Lucarne	1.59	0.05
11 Buitendeur / Porte Ext.	1.73	0.05
12 Binnendeur / Porte Int.	2.12	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

Description et propriétés
des différentes parois
et des ponts thermiques

Pas de pont thermique


- 0.00 ou vide

30 parois maximum

Buildwise

24

Valeurs U indicatives



Catalogue de valeurs U indicatives

- www.buildwise.be
 - Expertise & Soutien
 - Buildwise-Tools
 - Charge thermique des bâtiments

Outil de calcul / Wall

- Distinguer et indiquer les parois équipées d'un chauffage par le sol ou par les murs
- Pas de surface chauffante: "-" ou vide

Données relatives aux parois

Description	Coefficient de transmission U_k W/m².K	Ponts thermiques ΔU_{Tb} W/m².K	Surface chauffante
1 Buitenmuur / Mur Ext.	0.39	0.05	
2 Binnenmuur / Mur Int. 14	1.50	0.00	
3 Binnenmuur / Mur Int. 10	1.87	0.00	
4 Vloer / Plancher 0	0.53		
5 Plafond 0	1.74		
6 Vloer / Plancher 1	1.40		
7 Plafond 1	0.24		
8 Dak / Toiture	0.24	0.05	
9 Venster / Fenetre	1.49	0.05	
10 Dakraam / Lucarne	1.59	0.05	
11 Buitendeur / Porte Ext.	1.73	0.05	
12 Binnendeur / Porte Int.	2.12		
13			

FH Chauffage par le sol
WH Chauffage par les murs

FH Chauffage par le sol

Outil de calcul / Heat up

- Calcul automatique de la surpuissance de relance en fonction des données introduites dans l'onglet Room

Surpuissance de relance				
Espace	Facteur de relance		Aire nette de plancher A_p m ²	Surpuissance de $\Phi_{Rn,j}$ W
	Φ_{hu}	W/m ²		
1 Keuken / Cuisine	3		14.4	43
2 Woonkamer / Séjour	3		34.4	103
3 Bureau	3		11.3	34
4 Hal / Hall			10.1	0
5 WC 1			1.5	0
6 Wasplaats / Buanderie			12.7	0
7 Slaapkamer 1 Chambre	10		15.3	153
8 Dressing	3		8.9	27
9 Slaapkamer 2 Chambre	10		14.4	144
10 Slaapkamer 3 Chambre	10		14.9	149
11 Overloop / Palier			14.6	0
12 Badkamer / Bains	16		12.1	193
13 WC 2			1.3	0
14 Bergplaats / Débarras			2.0	0
15				


Outil de calcul / Ventil

- Introduire les données disponibles par local
 - Air fourni (naturel)
 - Air fourni (mécanique)
 - Air extrait (mécanique)


Système de ventilation														
Air fourni (naturel)	$q_{v,ATD}$	m ³ /h												
Air fourni (mécanique)	$q_{v,sup}$	m ³ /h		41			56		52	54				
Température air fourni (méc.)	$\theta_{rec,r}$	°C	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Air transféré	$q_{v,transfer}$	m ³ /h	53	124	0	112	25	50	0	0	0	199	50	25
Température air transféré	θ_{int}	°C	20	17	0	20	15	15	0	0	0	18	17	17
Air extrait (mécanique)	$q_{v,ext}$	m ³ /h	53				25	50					50	25
Débit d'air par infiltration supp.	$q_{v,inf-add}$	m ³ /h	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Outil de calcul / Ventil

Air transféré



Keuken / Cuisine
Woonkamer / Séjour
Bureau
Hal / Hall
WC 1
Wasplaats / Buanderie
Slaapkamer 1 Chambre
Dressing
Slaapkamer 2 Chambre
Slaapkamer 3 Chambre
Overloop / Palier
Badkamer / Bains
WC 2
Bergplaats / Débarras



- Introduire les données disponibles par local
- Air transféré

Buildwise

29

Outil de calcul / Ventil

Échangeur de chaleur

- Calcul simplifié de la température de l'air fourni en fonction du rendement de l'échangeur
- Calcul automatique en fonction des autres données disponibles

Température air fourni (méc.)

Rendement de l'échangeur de chaleur

%

85

Température air repris


°C

18

Température air fourni (méc.)

°C

14



Buildwise

30

Outil de calcul / Ventil

- Calcul automatique de l'infiltration d'air

Infiltration d'air

Débit de fuite à 50 Pa	Q_{50}	m³/h	50	120	40	35	5	44	47	26	44	46	46	36	4	7
Coefficient de débit volumique	f_{qv}	-	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Débit d'infiltration	$Q_{v,leak}$	m³/h	5	12	4	4	1	4	5	3	4	5	5	4	0	1

31

Outil de calcul / T01 à T20

A1

Perte thermique par transmission

1. Keuken / Cuisine 20 °C $\Phi_{T,j}$ W 818

Parois	Espace	A_k m²	U_k W/m².K	ΔT °C	$\Phi_{T,j,k}$ W
Buitenmuur / Mur Ext.	Buiten / Extérieur	18.5	0.44	28	228
Venster / Fenetre	Buiten / Extérieur	5.8	1.54	28	249
Vloer / Plancher 0	Kruipruimte / Vide ventilé	17.6	0.53	21	196
Binnenmuur / Mur Int. 10	Woonkamer / Séjour	9.4	1.87	0	0
Binnendeur / Porte Int.	Woonkamer / Séjour	1.9	2.12	0	0
Binnenmuur / Mur Int. 14	Wasplaats / Buanderie	8.0	1.50	8	96
Plafond 0	Slaapkamer 1 Chambre	14.4	1.74	2	50

Heat up Ventil T01 T02 T03 T04 T05 T06 T07 T08 T09 T10 T11

Un onglet
par espace

- T01 = Espace 1
- T02 = Espace 2
- ...

32

Outil de calcul / T01 à T20

Perte thermique par transmission

1. Keuken / Cuisine 20 °C

Parois	Espace	A_k m²	U_k W/m².K
Buitenmuur / Mur Ext.	Buiten / Extérieur	18.5	0.44
Venster / Fenetre	Buiten / Extérieur	5.8	1.54
Vloer / Plancher 0	Kruipruimte / Vide ventilé	17.6	0.53
Binnenmuur / Mur Int. 10	Woonkamer / Séjour	9.4	1.87
Binnendeur / Porte Int.	Woonkamer / Séjour	1.9	2.12
Binnenmuur / Mur Int. 14	Wasplaats / Buanderie	8.0	1.50
Plafond 0	Slaapkamer 1 Chambre	4.4	1.74

Buildwise

Choisir

- Parois
- Espaces
 - Listes déroulantes

Introduire

- Aire A_k

33

Outil de calcul / T01 à T20

Perte thermique par transmission

1. Keuken / Cuisine 20 °C

Parois	Espace	A_k m²	$h_{m,k}$ m	U_k W/m².K
Buitenmuur / Mur Ext.	Buiten / Extérieur	18.5	2.5	0.44
Venster / Fenetre	Buiten / Extérieur	5.8	3.2	1.54
Vloer / Plancher 0	Kruipruimte / Vide ventilé	17.6	0.0	0.53
Binnenmuur / Mur Int. 10	Woonkamer / Séjour	9.4	2.5	1.87
Binnendeur / Porte Int.	Woonkamer / Séjour	1.9	1.1	2.12
Binnenmuur / Mur Int. 14	Wasplaats / Buanderie	8.0	2.5	1.50
Plafond 0	Slaapkamer 1 Chambre	14.4	5.0	1.74

Buildwise

Si hauteur sous plafond
 ≥ 4 m

- Introduire
la hauteur moyenne
- Cellules
automatiquement activées
par l'outil si nécessaire

34

Outil de calcul / T01 à T20

Perte thermique par transmission					
12. Badkamer / Bains		24 °C	$\Phi_{T,i}$ W	586	
Parois	Espace	A_k m²	U_k W/m².K	ΔT °C	$\Phi_{T,i,k}$ W
Buitenmuur / Mur Ext.	Buiten / Extérieur	13.4	0.44	32	188
Venster / Fenetre	Buiten / Extérieur	1.2	1.54	32	60
Dak / Toiture	Buiten / Extérieur	9.5	0.29	32	88
Plafond 1	Zolder / Grenier	7.6	0.24	25	45
Binnenmuur / Mur Int. 10 Bergplaats / Débarras		4.8	1.87	7	64
Binnenmuur / Mur Int. 10 Wc 2		3.1	1.87	6	36
Binnenmuur / Mur Int. 10 Overloop / Palier		5.9	1.87	7	79
Binnendeur / Porte Int. Overloop / Palier		1.6	2.12	7	25
Vloer / Plancher 1	Wasplaats / Buanderie	9.4	1.40	12	///
Vloer / Plancher 1	WC 1	1.5	1.40	11	///
Vloer / Plancher 1	Hal / Hall	0.7	1.40	9	///

Pas de calcul des déperditions au travers des parois équipées d'un chauffage par le sol ou par les murs

• (voir plus loin – Page 58)

 Buildwise



35

Sauvegarde et impression des résultats

Sauvegarde des données et des résultats au format Excel

Impression sur papier ou au format pdf

- Sélectionner tous les onglets à imprimer
- Choisir une imprimante papier ou pdf



 Buildwise

36

Impression des résultats

Print

Copies: 1

Printer: Adobe PDF Ready

Settings:

- Print Active Sheets
- Only print the active sheets
- Pages: 1 to 20
- Collated
- 1,2,3 1,2,3 1,2,3
- Landscape Orientation
- A4
- 21 cm x 29,7 cm
- Custom Margins
- No Scaling
- Print sheets at their actual size

Charge thermique nominale

Espace	Perte thermique par transmission Φ_{tr} W	Perte thermique par renouvellement d'air Φ_{ra} W	Puissance supplémentaire de préchauffage Φ_{sup} W	Charge thermique nominale Φ_{n} W	Φ_{n} W/m²
1 Kitchen / Cuisine	818	48	43	909	62
2 Woonkamer / Séjour	1328	247	103	1678	49
3 Bureau	611	121	34	767	16
4 Hal / Hall	175	-146	0	29	3
5 WC 1	40	-17	0	23	15
6 Wasplaats / Buandere	186	-28	0	170	13
7 Slaapkamer 1 Chambre	319	117	153	589	39
8 Dressing	122	83	27	232	26
9 Slaapkamer 2 Chambre	301	110	144	554	36
10 Slaapkamer 3 Chambre	304	114	149	567	39
11 Overloop / Palier	-15	-6	0	-21	
12 Badkamer / Bains	586	181	183	949	78
13 WC 2	-21	12	0	-9	
14 Bergplaats / Débarras	-34	20	0	-13	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Total	4753	837	846	6435	
Dispersions au travers du plancher chauffant (hors de l'entité de bâtiment considéré)				0	
Total				6435	

37

Fonctionnalités complémentaires

38

Outil de calcul / Room

- Le système d'émission de chaleur est déclaré au moment du calcul

Espaces chauffés							
Nom de l'espace	Température int. de base θ_{eL} °C	Aire nette de plancher A_p m ²	Volume intérieur V_i m ³	Temps de préchauffage h	Type d'espace	Système d'émission de chaleur	Température d'équilibre θ_{eq} °C
1 Keuken / Cuisine	20	14.4	36.0	2	RE	RH Radiateurs	
2 Woonkamer / Séjour	20	34.4	86.1	2	RE	RH Radiateurs	
3 Bureau	20	11.3	28.3	2	RE	RH Radiateurs	
4 Hal / Hall	46	10.1	25.2	-	RE	NS Pas de chauffage	15
5 WC 1		1.5	3.8	-	RE	NS Pas de chauffage	13
6 Wasplaats / Buanderie	46	12.7	31.8	-	RE	NS Pas de chauffage	12
7 Slaapkamer 1 Chambre	18	15.3	33.5	1	RE	RH Radiateurs	
8 Dressing	18	8.9	18.8	2	RE	RH Radiateurs	
9 Slaapkamer 2 Chambre	18	14.4	31.5	1	RE	RH Radiateurs	
10 Slaapkamer 3 Chambre	18	14.9	32.7	1	RE	RH Radiateurs	
11 Overloop / Palier	46	14.6	32.7	-	RE	NS Pas de chauffage	17
12 Badkamer / Bains	24	12.1	25.8	0.5	RE	FH Chauffage par le sol	
13 WC 2		1.3	3.1	-	RE	NS Pas de chauffage	18
14 Bergplaats / Débarras	46	2.0	4.8	-	RE	NS Pas de chauffage	17
15							
16							
17							
18							
19							
20							

RH	Radiateurs
FH	Chauffage par le sol
WH	Chauffage par les murs
AS	Air sans déstratification
AD	Air avec déstratification
CP	Panneaux radiants au plafond
LR	Radiants à infrarouge
RT	Tubes radiants
NS	Pas de chauffage

RE	Résidentiel
NR	Non résidentiel

Outil de calcul / Radiators

Les catalogues des fabricants de radiateurs indiquent les puissances pour un régime de températures normalisé

- Température de départ 75°C
- Température de retour 65°C
- Température du local 20°C

Quel radiateur choisir si les températures sont différentes?

- Buildwise – Méthode de dimensionnement 14 §6

Outil de calcul / Radiators

Radiateurs

Info - Buildwise - Méthode de dimensionnement 14

Régime de température

Température de départ55°C

Température de retour45°C

Choix des températures

Espaces chauffés

Nom de l'espace	Charge thermique nominale Φ_{HLJ} W	Température int. de base θ_{intJ} °C	Exposant n (-)	Facteur de correction f (-)	Puissance nécessaire EN 442-2 75/65/20 Φ_{n50} W	Débit d'eau m_H kg/s m_h l/h	Radiateur sélectionné Type / Hauteur / Longueur
1 Keuken / Cuisine	909	20	1.30	1.00	1780	0.022 78.1	Everest 22/900/800
2 Woonkamer / Séjour	1678	20	1.30	1.00	3286	0.040 144.2	2 Everest 22/600/1000
3 Bureau	767	20	1.30	1.00	1501	0.018 65.9	Everest 22/600/1000
4			1.30	1.00			
5			1.30	1.00			
6			1.30	1.00			
7 Slaapkamer 1 Chambre	589	18	1.30	1.00	1060	0.014 50.6	Everest 21/600/900
8 Dressing	232	18	1.30	1.00	416	0.006 19.9	Everest 11/600/900
9 Slaapkamer 2 Chambre	554	18	1.30	1.00	996	0.013 47.6	Everest 21/600/900
10 Slaapkamer 3 Cham			1.30	1.00	1055	0.014 50.4	Everest 21/600/900
11			1.30	1.00			
12 Badkamer / Bains			1.30	1.00	2671	0.027 96.9	Everest 33/900/900
13			1.30	1.00			

Exposant du radiateur entre 1,1 et 1,4 (1,3 par défaut)

Facteur de correction en fonction de l'emplacement (sous tablette ou en niche par exemple)

Texte libre


Buildwise

41

Outil de calcul / Radiators

Radiateurs										Info - Buildwise - Méthode de dimensionnement 14	
Régime de température											
Température de départ		55	°C								
Température de retour		45	°C								
Espaces chauffés											
Nom de l'espace		Charge thermique nominale Φ_{HLi} W	Température int. de base θ_{rLi} °C	Exposant n (-)	Facteur de correction f (-)	Puissance nécessaire EN 442-2 75/65/20 Φ_{r50} W	Débit d'eau m_H kg/s m_H l/h		Radiateur sélectionné Type / Hauteur / Longueur		
1	Keuken / Cuisine	909	20	1.30	1.00	1780	0.022	78.1	Everest 22/900/800		
2	Woonkamer / Séjour	1678	20	1.30	1.00	3286	0.040	144.2	2 Everest 22/600/1000		
3	Bureau	767	20	1.30	1.00	1501	0.018	65.9	Everest 22/600/1000		
4				1.30	1.00						
5				1.30	1.00						
6				1.30	1.00						
7	Slaapkamer 1 Chambre	589	18	1.30	1.00	1060	0.014	50.6	Everest 21/600/900		
8	Dressing	232	18	1.30	1.00	416	0.006	19.9	Everest 11/600/900		
9	Slaapkamer 2 Chambre	554	18	1.30	1.00	996	0.013	47.6	Everest 21/600/900		
10	Slaapkamer 3 Chambre	587	18	1.30	1.00	1055	0.014	50.4	Everest 21/600/900		
11				1.30	1.00						
12	Badkamer / Bains	1128	24	1.30	1.00	2671	0.027	96.9	Everest 33/900/900		
13				1.30	1.00						

Emission catalogue

 Buildwise

42

Outil de calcul / Floor Heating

Comment dimensionner le chauffage par le sol?

- Buildwise – Méthode de dimensionnement 18

Choix du nombre de boucles

- En principe 1 boucle par local
 - Maximum 3 possible
- En principe maximum 40 m²

Eventuel groupement de locaux

- Par exemple le hall d'entrée et le WC

Outil de calcul / Floor Heating

Confirmation de la surface disponible

Groupement de locaux voisins

Choix du nombre de boucles

Chauffage par le sol									
Info - Buildwise - Méthode de dimensionnement 18									
Espaces chauffés									
Nom de l'espace	Charge thermique nominale $\Phi_{nL,j}$ W	Aire nette de plancher A_n m ²	Aire de plancher chauffant A_p m ²	Emission surfacique q_{des} W/m ²	Groupement	Nombre de boucles	Radiateurs W	Choix des aires	Boucle 1 m ²
1 Keuken / Cuisine	665	14.4	14.4	46.2	WC 1	1			
2 Woonkamer / Séjour	1228	34.4	34.4	35.7		3		x	10
3 Bureau	584	11.3	11.3	51.7		1			12
4 Hal / Hall	-109	10.1	10.1	0.0		1			
5 WC 1	30	1.5	1.5	20.3					
6 Wasplaats / Buanderie	183	12.7	12.7	14.4		1			
7									

Outil de calcul / Floor Heating

Si plusieurs boucles dans un local

- Aires identiques par défaut
- Choix possible des aires

Chauffage par le sol										
Info - Buildwise - Méthode de dimensionnement 18										
Espaces chauffés										
Nom de l'espace	Charge thermique nominale Φ_{HLJ} W	Aire nette de plancher A_i m ²	Aire de plancher chauffant A_F m ²	Emission surfacique q_{des} W/m ²	Groupement	Nombre de boucles	Radiateurs W	Choix des aires	Boucle 1 m ²	Boucle 2 m ²
1 Keuken / Cuisine	665	14.4	14.4	46.2	WC 1	1		x	10	12
2 Woonkamer / Séjour	1228	34.4	34.4	35.7		3				
3 Bureau	584	11.3	11.3	51.7		1				
4 Hal / Hall	-109	10.1	10.1	0.0		1				
5 WC 1	30	1.5	1.5	20.3						
6 Wasplaats / Buanderie	183	12.7	12.7	14.4		1				
7										

Buildwise

45

Outil de calcul / Floor Heating

Erreur - Aire trop grande

Chauffage par le sol										
Info - Buildwise - Méthode de dimensionnement 18										
Espaces chauffés										
Nom de l'espace	Charge thermique nominale Φ_{HLJ} W	Aire nette de plancher A_i m ²	Aire de plancher chauffant A_F m ²	Emission surfacique q_{des} W/m ²	Groupement	Nombre de boucles	Radiateurs W	Choix des aires	Boucle 1 m ²	Boucle 2 m ²
1 Keuken / Cuisine	665	14.4	14.4	46.2	WC 1	1		x	10	60
2 Woonkamer / Séjour	1228	34.4	34.4	35.7		3				
3 Bureau	584	11.3	11.3	51.7		1				
4 Hal / Hall	-109	10.1	10.1	0.0		1				
5 WC 1	30	1.5	1.5	20.3						
6 Wasplaats / Buanderie	183	12.7	12.7	14.4		1				
7										

Boucles				
Nom de la boucle	A_F m ²	Φ_{des} W	q_{des} W/m ²	
1 Keuken / Cuisine 1	14.4	665	46.2	
2 Woonkamer / Séjour 1	10.0	357	35.7	
3 Woonkamer / Séjour 2	24.4	871	35.7	
4 Woonkamer / Séjour 3	0.0	0	#DIV/0!	
5 Bureau 1	11.3	584	51.7	
6 Hal / Hall 1	11.6	0	0.0	
7 Wasplaats / Buanderie 1	12.7	183	14.4	

Buildwise

46

Outil de calcul / Floor Heating

Systèmes de chauffage par le sol

Système
Begetube 16/2

Bo
Vitoset 16x2 45 mm
Begetube 16/2
Rolljet & Clickjet

A_F
m²

$Q_{H,f,high}$
W

Choix du système de chauffage par le sol

Possibilité d'introduire les données de 10 systèmes différents

Buildwise

47

Outil de calcul / Floor Syst

Information sous la responsabilité de l'utilisateur

Systèmes de chauffage par le sol

Gradient de la courbe caractéristique

Système	Pas du tube cm	$R_{L,s} 0,00$ K_{H1} W/m ² K	$R_{L,s} 0,05$ K_{H1} W/m ² K	$R_{L,s} 0,10$ K_{H1} W/m ² K	$R_{L,s} 0,15$ K_{H1} W/m ² K
1 Vitoset 16x2 45 mm	5	7.52	5.35	4.13	3.38
	10	6.45	4.69	3.73	3.11
	15	5.52	4.15	3.33	2.83
	20	4.81	3.69	3.05	2.60
	25	4.12	3.27	2.73	2.38
	30	3.61	2.91	2.49	2.17
2 Begetube 16/2	5	7.50	5.37	4.17	3.40
	10	6.43	4.73	3.73	3.10
	15	5.53	4.17	3.37	2.83
	20	4.80	3.70	3.03	2.60
	25	4.17	3.27	2.77	2.37
	30	3.63	2.90	2.47	2.17
3 Rolljet & Clickjet	5	7.52	5.40	4.16	3.40
	10	6.48	4.76	3.76	3.12
	15	5.60	4.20	3.40	2.84
	20	4.88	3.72	3.08	2.60
	25	4.20	3.32	2.76	2.40
	30	3.68	2.96	2.52	2.20
4					
5					

Calcul de KH (Coefficient de transmission thermique équivalent)

Prendre un point sur la courbe caractéristique


Température (axe horizontal) 30 K

Emission de chaleur (axe vertical) 102 W/m²


Gradient de la courbe caractéristique 3.40 W/m² K

Exemple

TUBE Ø 18/2 – PAS DU TUBE : 15 cm



BUIS Ø 18/2 – PASAFSTAND: 15 cm




Buildwise

48

Outil de calcul / Floor Syst

9.2 Enrobage des tubes par la chape de 45 mm - distance de pose 100 mm

Tape de chauffage Vitotet 16 x 2 mm - Diagramme 2



① Rendement de sol vibratoire, $R_{s,v} = 0.07$ W/m².K
 ② Rendement de sol matériau synthétique, $R_{s,m} = 0.05$ W/m².K
 ③ Rendement de sol moquette, $R_{s,m} = 0.15$ W/m².K
 Zone avec température superficielle moyenne jusqu'à 29 °C (admissible pour une zone de séjour)
 Zone avec température superficielle moyenne de 30 °C à 35 °C (admissible pour les zones habitables)

Sur base des données du fabricant

Calcul de KH

Prendre un point sur la courbe d'émission

Température (axe horizontal)

Emission de chaleur (axe vertical)

Gradient de la courbe caractéristique

21.3 K
 100 W/m²
 4.69 W/m².K

Systèmes de chauffage par le sol		Gradient de la courbe caractéristique			
Système	Pas du tube cm	$R_{s,v}$ 0,00 K_H W/m².K	$R_{s,v}$ 0,05 K_H W/m².K	$R_{s,v}$ 0,10 K_H W/m².K	$R_{s,v}$ 0,15 K_H W/m².K
1 Vitotet 16x2 45 mm	5	7.52	5.35	4.13	3.38
	10	6.45	4.69	3.73	3.11
	15	5.52	4.15	3.33	2.83
	20	4.81	3.69	3.05	2.60
	25	4.12	3.27	2.73	2.38
	30	3.61	2.91	2.49	2.17

Buildwise

49

Outil de calcul / Floor Syst

R λ B = 0,15 m² K/W revêtement: parquet | système humide | diamètre tube 16/2

Temp. moyenne de l'eau	temp. ambi- ante	émission calorifique "q" et la température de surface "UF" à différents écartements															
		T - 300 mm		T - 250 mm		T - 200 mm		T - 150 mm		T - 100 mm		T - 50 mm					
		q W/m²	UF °C	q W/m²	UF °C	q W/m²	UF °C	q W/m²	UF °C	q W/m²	UF °C	q W/m²	UF °C				
°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	
30	15	33	18	36	19	39	19	42	19	47	19	51	20	55	20	60	20
45	15	45	21	71	22	78	22	85	23	93	23	102	24	110	24	119	24
45	20	54	25	59	26	65	26	71	27	78	27	85	28	92	28	99	28
45	24	66	28	50	29	54	29	59	30	65	30	71	31	77	31	83	31
50	15	76	22	83	23	91	23	99	24	109	25	119	26	129	26	139	26
50	20	85	26	71	27	78	27	85	28	93	28	102	29	110	29	119	29

Calcul de KH

Prendre un point sur la courbe d'émission

Température (axe horizontal)

Emission de chaleur (axe vertical)

Gradient de la courbe caractéristique

30 K
 102 W/m²
 3.40 W/m².K

2 Begetube 16/2	5	7.50	5.37	4.17	3.40
	10	6.43	4.73	3.73	3.10
	15	5.53	4.17	3.37	2.83


Buildwise

50

Outil de calcul / Floor Syst

9.6 Enrobage des tubes par la chape de 45 mm - distance de pose 300 mm

Types de chauffage Vitocal 16 x 2 mm - Diagramme 6



① Revêtement de sol bois massif, $R_{s0} = 0,10 \text{ m}^2/\text{K}$
 ② Revêtement de sol bois massif synthétique, $R_{s0} = 0,05 \text{ m}^2/\text{K}$
 ③ Revêtement de sol parquetry, $R_{s0} = 0,10 \text{ m}^2/\text{K}$
 ④ Revêtement de sol mosaïque, $R_{s0} = 0,10 \text{ m}^2/\text{K}$

Zone avec température superficielle moyenne jusqu'à 28 °C (permissible pour une zone de séjour)
 Zone avec température superficielle moyenne de 28 °C à 35 °C (permissible pour les zones dortoirs)

Buildwise

Il faut conserver l'information complète du fabricant

- Limite zone de séjour +9°C
max théorique 100 W/m²
- Limite zone périphérique +15°C
max théorique 175 W/m²

51

Outil de calcul / Floor Syst

R λ B = 0,00 m² K/W		revêtement: carrelage				système humide				diamètre tube 16/2			
temp. moyenne de l'eau	temp. ambi- ante	émission calorifique "q" et la température de surface "UF" à différents écartements											
		T = 300 mm		T = 250 mm		T = 200 mm		T = 150 mm		T = 100 mm		T = 50 mm	
°C	°C	q W/m²	UF °C	q W/m²	UF °C	q W/m²	UF °C	q W/m²	UF °C	q W/m²	UF °C	q W/m²	UF °C
30	15	54	20	62	21	72	22	83	23	96	24	113	25
30	20	36	24	42	24	48	25	55	25	64	26	75	27
30	24	22	26	25	27	29	27	33	27	39	28	45	28
35	15	72	22	83	23	96	24	111	25	129	26	150	28
35	20	54	25	62	26	72	27	83	28	96	29	113	30
35	24	40	28	46	28	53	29	61	30	71	31	83	32
40	15	91	23	104	24	120	26	139	27	161	29	188	31
40	20	72	27	83	28	96	29	111	30	129	31	150	33
40	24	58	29	67	30	77	31	89	32	103	33	120	35
45	15	109	25	125	26	144	28	166	29	193	31	225	34
45	20	91	28	104	29	120	31	139	32	161	34	188	36
45	24	76	31	87	32	101	33	116	34	135	36	158	38
50	15	127	26	146	28	168	29	194	31	225	34	263	37
50	20	109	30	125	31	144	33	166	34	193	36	225	39
50	24	94	33	108	34	125	35	144	37	167	38	195	41
55	15	145	28	166	29	192	31	222	34	257	36	300	39
55	20	127	31	146	33	168	34	194	36	225	39	263	42
55	24	112	34	129	35	149	37	172	39	199	41	233	43

Buildwise

52

Outil de calcul / Floor Heating

Sélection de la boucle de référence

- Pièce présentant la valeur d'émission thermique surfacique la plus élevée
 - à l'exception de la salle de bains (voir Méthode de dimensionnement 18)

Sélection du revêtement de sol

- Par défaut $R_{\lambda,B} = 0.10 \text{ (m}^2\cdot\text{K)/W}$

Choix de la chute de température

- Bonne pratique: environ 5 °C

Boucle de référence										
Nom de la boucle	A_p m ²	$Q_{t,high}$ W	q_{des} W/m ²	θ_i °C	$R_{\lambda,B}$ (m ² K)/W	T_A °C	$\Delta\theta_{T,des}$ °C	σ °C	$\theta_{T,des}$ °C	$\theta_{R,des}$ °C
Bureau 1	11.3	584	51.7	20	0.10	15	15.4	5	38.0	33.0

Outil de calcul / Floor Heating

Choix du pas du tube pour obtenir une température de départ correcte

- En fonction du générateur de chaleur

$R_{\lambda,B}$ (m ² K)/W	T_A °C	$\Delta\theta_{T,des}$ °C	σ °C	$\theta_{T,des}$ °C	$\theta_{R,des}$ °C
0.1	5	12.4	5	35.1	30.1

$R_{\lambda,B}$ (m ² K)/W	T_A °C	$\Delta\theta_{T,des}$ °C	σ °C	$\theta_{T,des}$ °C	$\theta_{R,des}$ °C
0.1	15	15.3	5	38.0	33.0

$R_{\lambda,B}$ (m ² K)/W	T_A °C	$\Delta\theta_{T,des}$ °C	σ °C	$\theta_{T,des}$ °C	$\theta_{R,des}$ °C
0.1	30	20.9	5	43.5	38.5

Outil de calcul / Floor Heating

Choix de la température de départ

Choix du pas du tube pour les autres boucles

Boucle de référence										
Nom de la boucle	A_F m ²	$Q_{d,t,high}$ W	q_{des} W/m ²	θ_i °C	$R_{L,B}$ (m ² K)/W	T_A cm	$\Delta\theta_{H,des}$ °C	σ °C	$\theta_{V,des}$ °C	$\theta_{E,des}$ °C
Bureau 1	11.3	584	51.7	20	0.10	15	15.4	5	38.0	33.0
Boucles										
Nom de la boucle	A_F m ²	Φ_{des} W	q_{des} W/m ²	θ_i °C	$R_{L,B}$ (m ² K)/W	T_A cm	$\Delta\theta_{H,des}$ °C	σ °C	$\theta_{V,des}$ °C	$\theta_{E,des}$ °C
1 Keuken / Cuisine 1	14.4	665	46.2	20	0.10	20	15.2	5.2	38	32.8
2 Woonkamer / Séjour 1	10.0	357	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2
3 Woonkamer / Séjour 2	12.0	429	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2
4 Woonkamer / Séjour 3	12.4	443	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2
5 Bureau 1	11.3	584	51.7	20	0.10	15	15.4	5.0	38	33.0
6 Hal / Hall 1	11.6	0	0.0	16	0.10	20	0.0	22.0	38	16.0
7 Wasplaats / Buanderie 1	12.7	183	14.4	16	0.10	20	4.7	21.8	38	16.2

 Buildwise

55

Outil de calcul / Floor Heating

Problème possible pour les salles de bain

- Émission surfacique possiblement beaucoup plus élevée que la boucle de référence

Boucle de référence										
Nom de la boucle	A_F m ²	$Q_{d,t,high}$ W	q_{des} W/m ²	θ_i °C	$R_{L,B}$ (m ² K)/W	T_A cm	$\Delta\theta_{H,des}$ °C	σ °C	$\theta_{V,des}$ °C	$\theta_{E,des}$ °C
Bureau 1	11.3	584	51.7	20	0.10	15	15.4	5	38.0	33.0
Boucles										
Nom de la boucle	A_F m ²	Φ_{des} W	q_{des} W/m ²	θ_i °C	$R_{L,B}$ (m ² K)/W	T_A cm	$\Delta\theta_{H,des}$ °C	σ °C	$\theta_{V,des}$ °C	$\theta_{E,des}$ °C
1 Keuken / Cuisine 1	14.4	665	46.2	20	0.10	20	15.2	5.2	38	32.8
2 Woonkamer / Séjour 1	10.0	357	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2
3 Woonkamer / Séjour 2	12.0	429	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2
4 Woonkamer / Séjour 3	12.4	443	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2
5 Bureau 1	11.3	584	51.7	20	0.10	15	15.4	5.0	38	33.0
6 Hal / Hall 1	11.6	0	0.0	16	0.10	20	0.0	22.0	38	16.0
7 Wasplaats / Buanderie 1	12.7	183	14.4	16	0.10	20	4.7	21.8	38	16.2
8 Badkamer / Bains 1	12.1	1060	87.6	24	0.10	10	23.5	22.5	38	60.5

 Buildwise

56

Outil de calcul / Floor Heating

Possibilité de prévoir un radiateur dans les locaux

Chauffage par le sol					Info - Buildwise - Méthode de dimensionnement 18					
Espaces chauffés										
Nom de l'espace	Charge thermique nominale $\Phi_{HL,i}$ W	Aire nette de plancher A_i m ²	Aire de plancher chauffant A_F m ²	Emission surfacique q_{des} W/m ²	Groupement	Nombre de boucles	Radiateurs W	Choix des aires	Boucle 1 m ²	Boucle 2 m ²
1 Keuken / Cuisine	665	14.4	14.4	46.2	WC 1	1		x	10	12
2 Woonkamer / Séjour	1228	34.4	34.4	35.7		3				
3 Bureau	584	11.3	11.3	51.7		1				
4 Hal / Hall	-109	10.1	10.1	0.0		1				
5 WC 1	30	1.5	1.5	20.3						
6 Wasplaats / Buanderie	183	12.7	12.7	14.4		1				
7										
8										
9										
10										
11										
12 Badkamer / Bains	1060	12.1	12.1	38.0		1	600			
13										

 Buildwise

57

Outil de calcul / Floor Heating

Problème résolu par l'ajout du radiateur

Boucle de référence										
Nom de la boucle	A_f m ²	$Q_{d,i,high}$ W	q_{des} W/m ²	θ_i °C	$R_{L,B}$ (m ² K)/W	T_A cm	$\Delta\theta_{H,des}$ °C	σ °C	$\theta_{V,des}$ °C	$\theta_{E,des}$ °C
Bureau 1	11.3	584	51.7	20	0.10	15	15.4	5	38.0	33.0
Boucles										
Nom de la boucle	A_f m ²	Φ_{des} W	q_{des} W/m ²	θ_i °C	$R_{L,B}$ (m ² K)/W	T_A cm	$\Delta\theta_{H,des}$ °C	σ °C	$\theta_{V,des}$ °C	$\theta_{E,des}$ °C
1 Keuken / Cuisine 1	14.4	665	46.2	20	0.10	20	15.2	5.2	38	32.8
2 Woonkamer / Séjour 1	10.0	357	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2
3 Woonkamer / Séjour 2	12.0	429	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2
4 Woonkamer / Séjour 3	12.4	443	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2
5 Bureau 1	11.3	584	51.7	20	0.10	15	15.4	5.0	38	33.0
6 Hal / Hall 1	11.6	0	0.0	16	0.10	20	0.0	22.0	38	16.0
7 Wasplaats / Buanderie 1	12.7	183	14.4	16	0.10	20	4.7	21.8	38	16.2
8 Badkamer / Bains 1	12.1	460	38.0	24	0.10	10	10.2	6.9	38	31.1

 Buildwise

58

Outil de calcul / Floor Heating

Calcul de la longueur des boucles

- Indiquer la longueur du tube (aller et retour) entre la zone chauffée et le collecteur

Boucle de référence												
Nom de la boucle	A_F m ²	$Q_{d,high}$ W	Q_{des} W/m ²	θ_l °C	$R_{l,b}$ (m ² K)/W	T_A cm	$\Delta\theta_{l,des}$ °C	σ °C	$\theta_{l,des}$ °C	$\theta_{s,des}$ °C	Info boucle de référence N_L Info boucle de référence P_L	
Bureau 1	11.3	584	51.7	20	0.10	15	15.4	5	38.0	33.0		
Boucles												
Nom de la boucle	A_F m ²	Φ_{des} W	Q_{des} W/m ²	θ_l °C	$R_{l,b}$ (m ² K)/W	T_A cm	$\Delta\theta_{l,des}$ °C	σ °C	$\theta_{l,des}$ °C	$\theta_{s,des}$ °C	L_d m	Espace en dessous
1 Keuken / Cuisine 1	14.4	665	46.2	20	0.10	20	15.2	5.2	38	32.8	0.0	72
2 Woonkamer / Séjour 1	10.0	357	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2	6.0	56
3 Woonkamer / Séjour 2	12.0	429	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2	5.0	65
4 Woonkamer / Séjour 3	12.4	443	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2	5.0	67
5 Bureau 1	11.3	584	51.7	20	0.10	15	15.4	5.0	38	33.0	11.0	86
6 Hal / Hall 1	11.6	0	0.0	16	0.10	20	0.0	22.0	38	16.0	5.0	63
7 Wasplaats / Buanderie 1	12.7	183	14.4	16	0.10	20	4.7	21.8	38	16.2	0.0	64
8 Badkamer / Bains 1	12.1	460	38.0	24	0.10	10	10.2	6.9	38	31.1	0.0	121

61

Outil de calcul / Floor Heating

Calcul de l'émission surfacique vers le bas

- Voir Buildwise - Méthode de dimensionnement 18
- Indiquer l'espace en-dessous des boucles
- Indiquer la résistance thermique du plancher

Boucles									
Nom de la boucle	Espace en dessous	θ_o °C	R_o m ² ·K/W	R_u m ² ·K/W	q_u W/m ²	m_H	m_H	Φ_u W	
1 Keuken / Cuisine 1	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	15.9			229	
2 Woonkamer / Séjour 1	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	14.7			147	
3 Woonkamer / Séjour 2	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	14.7			176	
4 Woonkamer / Séjour 3	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	14.7			182	
5 Bureau 1	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	16.5			187	
6 Hal / Hall 1	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99					
7 Wasplaats / Buanderie 1	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	10.2			130	
8 Badkamer / Bains 1	laats / Buanderie	16	0.23	1.99	8.4			102	

62

Outil de calcul / Floor Heating

Calcul de l'émission surfacique vers le bas

- Pas de résultat si la déperdition du local est nulle ou négative

Boucles								
Nom de la boucle	A_F	Φ_{des}	R_0	R_u	q_u	m_H	m_H	Φ_u
	m^2	W	$m^2 \cdot K/W$	$m^2 \cdot K/W$	W/m^2			W
1 Keuken / Cuisine 1	14.4	665	0.23	1.99	15.9			229
2 Woonkamer / Séjour 1	10.0	357	0.23	1.99	14.7			147
3 Woonkamer / Séjour 2	12.0	429	0.23	1.99	14.7			176
4 Woonkamer / Séjour 3	12.4	443	0.23	1.99	14.7			182
5 Bureau 1	11.3	584	0.23	1.99	16.5			187
6 Hal / Hall 1	11.6	0	0.23	1.99				
7 Wasplaats / Buanderie 1	12.7	183	0.23	1.99	10.2			130
8 Badkamer / Bains 1	12.1	460	0.23	1.99	8.4			102

 Buildwise

63

Outil de calcul / Floor Heating

Calcul de l'émission surfacique vers le bas

- Voir CSTC-Rapport 18




Fig. 9 Caractéristiques thermiques du complexe plancher nécessaires pour déterminer l'émission de chaleur vers le bas.

 Buildwise

64

Outil de calcul / Heat load

Charge thermique nominale

Espace	Perte thermique par transmission $\Phi_{T,j}$ W	Perte thermique par renouvellement d'air $\Phi_{V,j}$ W	Puissance supplémentaire de préchauffage $\Phi_{RH,j}$ W	Charge thermique nominale $\Phi_{HL,j}$ W	$\Phi_{HL,j}$ W/m²
1 Keuken / Cuisine	574	48	43	665	46
2 Woonkamer / Séjour	883	243	103	1228	36
3 Bureau	445	105	34	584	52
4 Hal / Hall	15	-124	0	-109	
5 WC 1	26	4	0	30	20
6 Wasplaats / Buanderie	146	36	0	183	14
7 Slaapkamer 1 Chambre	313	95	153	561	37
8 Dressing	121	83	27	230	26
9 Slaapkamer 2 Chambre	300	89	144	533	37
10 Slaapkamer 3 Chambre	322	92	149	563	38
11 Overloop / Palier	6	-6	0	0	
12 Badkamer / Bains	708	159	193	1060	88
13 WC 2	-14	14	0	0	
14 Bergplaats / Débaras	-21	21	0	0	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
Total	3826	859	846	5531	
Déperditions au travers du plancher chauffant (hors de l'entité de bâtiment considéré)				1050	
Total				6581	

- Prise en compte dans les résultats

 Buildwise

65

Outil de calcul / Floor Heating

Calcul du débit d'eau dans les boucles

Boucles

Nom de la boucle	Espace en dessous	θ_a °C	R_0 m²·K/W	R_u m²·K/W	q_u W/m²	\dot{m}_H kg/s	\dot{m}_H l/h	Φ_u W
1 Keuken / Cuisine 1	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	15.9	0.041	146.9	229
2 Woonkamer / Séjour 1	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	14.7	0.011	40.0	147
3 Woonkamer / Séjour 2	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	14.7	0.013	48.0	176
4 Woonkamer / Séjour 3	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	14.7	0.014	49.6	182
5 Bureau 1	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	16.5	0.037	132.2	187
6 Hal / Hall 1	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99				
7 Wasplaats / Buanderie 1	mte / Vide ventilé	-1	0.23	1.99	10.2	0.003	12.3	130
8 Badkamer / Bains 1	laats / Buanderie	16	0.23	1.99	8.4	0.020	70.4	102

 Buildwise

66

Outil de calcul / Floor Heating

Calcul des valeurs totales ou moyennes

Boucles																			
	Nom de la boucle	A_v m²	Φ_{base} W	q_{base} W/m²	θ_a °C	$R_{L,R}$ (m²K)/W	T_a °C	$\Delta\theta_{L,R}$ °C	σ °C	$\theta_{p,base}$ °C	$\theta_{L,R}$ °C	L_d m	L_R m	Espace en dessous	θ_s °C	R_e m²K/W	R_c m²K/W	q_p W/m²	m_s kg/s
1	Kuiken / Cuisine 1	14.4	665	46.2	20	0.10	20	15.2	5.2	38	32.8	0.0	72	Kruipruimte / Vid	-1	0.23	1.99	15.9	0.041
2	Woonkamer / Séjour 1	10.0	357	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2	6.0	56	Kruipruimte / Vid	-1	0.23	1.99	14.7	0.011
3	Woonkamer / Séjour 2	12.0	429	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2	5.0	65	Kruipruimte / Vid	-1	0.23	1.99	14.7	0.013
4	Woonkamer / Séjour 3	12.4	443	35.7	20	0.10	20	11.8	10.8	38	27.2	5.0	67	Kruipruimte / Vid	-1	0.23	1.99	14.7	0.014
5	Bureau 1	11.3	584	51.7	20	0.10	15	15.4	5.0	38	33.0	11.0	80	Kruipruimte / Vid	-1	0.23	1.99	16.5	0.037
6	Hal / Hall 1	11.6	0	0.0	16	0.10	20	0.0	22.0	38	16.0	5.0	63	Kruipruimte / Vid	-1	0.23	1.99	10.2	0.003
7	Wasplaats / Buanderie 1	12.7	183	14.4	16	0.10	20	4.7	21.8	38	16.2	0.0	64	Kruipruimte / Vid	-1	0.23	1.99	8.4	0.020
8	Badkamer / Bains 1	12.1	460	38.0	24	0.10	10	10.2	6.9	38	31.1	0.0	121	Wasplaats / Bui	16	0.23	1.99	8.4	0.020
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21	Total		3121						7.4	38	30.6		594					0.139	499
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			